



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и
Спировскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 5-36-95, 9-23-51

E-mail: OGPN_Torzhek@mail.ru

Предписания № 35/1/34

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

юридическому лицу государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» в лице директора Ишениной Валентины Алексеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской об-
ласти по пожарному надзору № 35 от 05 февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 50 минут «09» февраля 2018 года по
15 часов 00 минут «26» февраля 2018 года проведена плановая проверка заместителем главного госу-
дарственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору
– заместителем начальника ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области ГУ
МЧС России по Тверской области подполковником внутренней службы Ивановым Сергеем Борисови-
чем, государственным инспектором Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожар-
ному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской
области ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Флегонтовым Андреем Ев-
геньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному над-
зору, проводившего(их) проверку,

стационарного отделения для престарелых и инвалидов государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Спировского района по адресу: Тверская
обл., Спировский район, с. Выдропужск, ул. Советская, 34а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБУ «КЦСОН» Спировского района Ишениной В.А., заместителем директора
ГБУ «КЦСОН» Спировского района Рахматовой Н.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Работниками учреждения при проведении внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности показаны слабые, не-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ	15.05.2018г	

	удовлетворительные знания.	№ 390 от 25.04.12г) п. 3, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007г., НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 46, 47,48.		
2.	Не проведена подготовка лиц, к действиям по эвакуации проживающих граждан в случае пожара.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 13	15.05.2018г	
3.	Для складских и производственных помещений не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 120	15.02.2019г	
4.	Имеющаяся на объекте установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не соответствует исполнительной документации (проект)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61	15.02.2019г	
5.	Приборы автоматических систем противопожарной защиты усгановлены в общедоступном помещении- холле, не в месте круглосуточного пребывания дежурного персонала (пожарном посту)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, нормв пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования» п.12.48. 12.43	15.02.2019г	
6.	Приборы автоматических систем противопожарной защиты установлены на горючем основании без защиты основания стальным листом	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, нормв пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования» п.12.49	15.02.2019г	
7.	Дверь, ведущая со второго этажа на железобетонную лестничную клетку, имеет высоту менее 1,9 метра	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-01-97 п. 6.16	15.02.2019г	
8.	Ширина коридора с учетом одностороннего открывания дверей с палат составляет 0,8 метра при нормативной ширине в 1,2 метра.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-	15.02.2019г	

		01-97 п. 6.27		
9.	Ширина коридора между кабинетом заведующей и служебным туалетом менее нормативной ширины и составляет 0,9 метра	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-01-97 п. 6.27	15.02.2019г	
10.	Переход, ведущий из второго отделения в первое, отделан горючими материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-01-97 п. 6.25*	15.02.2019г	
11.	Ограждающие конструкции переходов между отделением 1 (III степень огнестойкости) и отделением 2 (IV степень огнестойкости) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Переход выполнен из горючих из негорючих материалов. Двери в проемах перехода выполнены не противопожарными 2-го типа.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п. 1.15.	15.02.2019г	
12.	Лестничный марш, ведущий в пищеблок, отделан горючими материалами с показателями по пожарной опасности превышающие допустимые	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-01-97 п. 6.25*	15.02.2019г	
13.	Лестничный марш, ведущий на второй этаж у перехода, выполнен из не защищенного металла и деревянных конструкций, общий предел огнестойкости данных конструкций менее 1,0 часа	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 2.01.02-85* п. 1.1*, табл. 1	15.02.2019г	
14.	Холл отделения № 2 отделан горючим материалом (обои) с неизвестными показателями по пожарной опасности	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, СНиП 21-01-97 п. 6.25*	15.02.2019г	
15.	Помещение гладильни и хранения белья (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 62, СНиП 21-01-97 п. 6.18	15.02.2019г	
16.	Отделяющая перегородка помещения гладильни и хранения белья выполнена с заниженным пределом огнестойкости, менее нормируемого	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 62, СНиП 21-	15.02.2019г	

		01-97 п. 6.18		
17.	Два помещения начальника хоз отдела, используемые под кладовые (Ф5), не отделено от основных помещений здания (Ф1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 62, СНиП 21-01-97 п. 6.18	15.02.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области Иванов С.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » февраля 2018 года

Государственный инспектор Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области Флегонтов А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« » февраля 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «КЦСОН» Спировского района Ишенина В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« » февраля 2018 года

